

电缆保护管直埋敷设示意图2(根据平面选择相应敷设大样，冻土层深度以本地区为准)



新疆原创城市设计  
研究(院)有限公司

Original Create Urban Design Research  
(Institute) Co.,Ltd.Xinjiang China

地址：新疆昌吉市西外环路全优农资市场二楼5楼  
邮编：831100  
TEL:0994-2528261  
FAX:0994-2528103

Xinjiang Changji West Waihuan Straight-a  
Agricultural Materials Market 2, 5 Floor

资质证书：  
建筑行业：建筑工程 甲级 证书编号：A165003922  
城市规划：新自资规乙字22650011  
风景园林：乙级 证书号：A265003929  
市政行业：（给水、排水、热力、道路工程）丙级  
电力行业：（送电工程、变电工程）丙级  
证书编号：A265003929  
工程咨询：工咨丙1362012004 丙级

项目名称 PROJECT  
奇台县第五小学午餐楼、书馨楼暖气管网及德馨楼、  
芳馨楼、多功能厅消防管网设施改造维修项目

子项目名称 PROJECT  
消防管网及设施维修


建设单位 CLIENT  
奇台县第五小学

盖章 SEAL

制 图 DRAWN	计算机签名	本人签名
	朱文君	朱文君
设 计 DESIGNED	朱文君	朱文君
	陈 萍	陈 萍
专业负责 CHIEF	林薛艳	林薛艳
校 CHECKED	肖永常	肖永常
审 核 VERIFIED	肖永常	肖永常
审 定 APPROVED	肖永常	肖永常


图名DRAWING TITLE  
做法及大样

项目编号 PROJECT NO	HT-YC2026C-015-04	阶 段 STATUS	施工图
图 别 DISCIPLINE	电 气	图 号 DRAWING NO	10 / 11
比 例 SCALE	1:100	出图日期 DATE	2026.04




电缆保护管直埋敷设示意图1

注：此图仅为示意，预埋管数量及管径详平面图




电缆保护管直埋敷设示意图2

注：此图仅为示意，预埋管数量及管径详平面图




电缆保护管直埋敷设示意图3

注：此图仅为示意，预埋管数量及管径详平面图




电缆保护管直埋敷设示意图4

注：此图仅为示意，预埋管数量及管径详平面图




弱电过路保护管混凝土封装大样图

注：此图仅为示意，预埋管数量详平面图




电缆过路保护管混凝土封装大样图

注：此图仅为示意，预埋管数量及管径详平面图





弱电穿管埋地敷设大样图1

注：此图仅为示意，预埋管数量详平面图



弱电穿管埋地敷设大样图2

注：此图仅为示意，预埋管数量详平面图



水泥固定块  
固定块大小根据配管确定

电缆敷设图示：

- 预留电缆保护管  
B-C-100x5
- 0.4kV电缆保护管  
B-C-150x5 B-C-100x5

- 10kV电缆保护管  
B-C-100x8