

奇台县第五小学消防水池建设项目修建性详细规划

一、消防外网平面图



新疆原创城市设计
研究(院)有限公司

Original Create Urban Design Research
(Institute) Co., Ltd. Xinjiang China

地址: 新疆昌吉市西外环路全优农贸市场二楼5楼
邮编: 831100
TEL: 0994-2528261
FAX: 0994-2528103

**Xinjiang Changji West Waihan Straight-a
Agricultural Materials Market 2, 5 Floor**

资质证书:
建筑行业: 建筑工程 甲级 证书编号: A165003922
城市规划: 新自资规乙字22650011
风景园林: 乙级 证书号: A265003929
市政行业: (给水、排水、热力、道路工程) 丙级
电力行业: (送电工程、变电工程) 丙级
证书编号: A265003929
工程咨询: 工咨丙1362012004 丙级


项目名称 PROJECT
奇台县第五小学育馨楼、书馨楼暖气管网及德馨楼、
芳馨楼、多功能厅消防管网设施改造维修项目

子项目名称	PROJECT
消防管网及设施维修	

建设单位 CLIENT

奇台县第五小学

盖章 SEAL




A horizontal scale bar with four segments. The segments are labeled 0, 20m, 60m, and 100m from left to right. The segments are colored black, white, black, and white respectively.

图例



消防弱电人孔井



消防直埋管线

说明：消防采用UPVC七孔梅花管
梅花管管径为 $\phi 110$.

图例说明

	建设用地界线
	现状建筑及层数
	规划建筑及层数
	规划地下建筑及层数
	现状道路
	道路中心线
	停车位
	道路标高
	规划室外设计标高
	规划室内设计标高
	道路坡长、坡度及坡向
	道路断面

制 图 人 DRAWN BY	计算机签名		本人签名	
	朱文君		朱文君	
设 计 人 DESIGNED BY	朱文君		朱文君	
	陈 萍		陈 萍	
校 核 人 CHECKED BY	林薛艳		林薛艳	
审 核 人 VERIFIED BY	肖永常		肖永常	
审 定 人 APPROVED BY	肖永常		肖永常	
图名DRAWING TITLE 消防外网平面图				
项目编号 PROJECT NO	H-YC20C9-015-G1		阶 段 STATIS	施工图
图 别 DISCIPLINE	电 气		图 号 DRAWING NO	11 / 11
比 例 SCALE	1:100		出图日期 DATE	2026.04

设计说明:

消防电话线	WDN-B1-2X1.0	SC20
报警回路线 (每对)	WDN-B1-2X1.5	SC20
通讯总线	WDN-B1-2X1.0	SC20
DC24V电源线	WDN-B1-2X2.5	SC20
集中供电电源线	WDN-B1-2X(2X2.5)	SC20
DC24V电源线	WDN-B1-2X2.5	SC20
联动控制总线	WDN-B1-2X2.5	SC20
消防事故广播线	WDN-B1-2X1.5	SC20
多线控制线	WDN-B1-7X2.5	SC32

消防外网平面图