



天山电影制片厂多功能审片厅屋面空调通风平面 1:120

1. 通风空调等设备均选用低噪声设备，设备基础进行隔震处理，管道与设备之间采用软接连接。
2. 空调箱底下采用厂方提供的弹簧减振器隔振，供货商必须提供空调箱各频段的噪声值，以便对不同频段取作消声处理。
3. 所有落地安装的多联机外机、空调新风机、通风机排风机底部设置减振器，管道与设备之间采用软接连接。

设计单位 浙江恒诚设计集团股份有限公司 上海市徐汇区龙腾路111号5楼2楼 TEL:021-67658768 18930288499	建筑结构设计(建筑工程) 甲级 A133A02327 上海市徐汇区龙腾路111号5楼2楼 负责人: 陈俊成	建筑结构设计(建筑工程) 甲级 A133A02327 上海市徐汇区龙腾路111号5楼2楼 负责人: 陈俊成	审核 陈俊成	审核 陈俊成	项目负责人 陈俊成	建设单位 天山电影制片厂	图名 天山电影制片厂多功能审片厅屋面空调通风平面	比例 图号 NS-04	出图负责人	注册结构师执业印章	注册建筑师执业印章	未盖出图专用章无效
	水电 陈俊成	暖通 陈俊成	审核 陈俊成	审核 陈俊成	项目负责人 陈俊成	项目名称 天山电影制片厂少数民族影片译制审片厅维修改造项目	工程编号	出图日期 2026.4	版次 1			