


二层防烟分区示意图

主要设备材料表					
编号	设备名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	防爆方形壁式轴流风机	BDFBZ—N0.2.8, 风量1380m ³ /h, 全压48Pa, 功率40W, 自带防雨百叶风口, 风机效率: 62%, 电压380V, 风机尺寸350×350	台	1	
2	防火防爆密闭风阀	风阀尺寸为350X350, 与轴流风机连锁开启	个	1	

待风机订货以后核实风机尺寸,在满足结构安全情况下方可开洞

日期 Date	版次 Rev.	版次说明 Description	
建设单位 Client 中国人民解放军山西省 汾西县人民武装部			
设计单位 Design Institute  中国铁建 中铁十七局集团有限公司 CHINA RAILWAY 17 BUREAU GROUP CO., LTD.			
合作设计单位 Cooperated Design Institute			
工程名称 Project 人武部基础设施（办公楼） （专项整治）			
项目编号 Project No.	2025-FJ-11-01		
项目名称 Project Name	人武部基础设施（办公楼）（专项整治）		
职 责 Responsibility	姓 名 Name	签 字 Signature	日 期 Date
审 定 Approved by	闫富云	闫富云	
审 核 Reviewed by	崔高峰	崔高峰	
项目负责人 Principal in charge	刘婷婷	刘婷婷	
专业负责人 Discipline Responsible	史宏岗	史宏岗	
校 对 Checked by	雷 聪	雷聪	
设 计 Designed by	史宏岗	史宏岗	2025.06
绘 图 Drawn by			
图纸名称 Sheet Title	二层防排烟平面图		
专 业 Discipline	暖 通	阶 段 Stage	施工图
图 号 Sheet No.	03	版 次 Rev.	A 版
出图签章 Release Stamp			
执业签章 Registration Stamp			
本图须加盖出图签章,否则一律无效。 Invalid Unless Stamped			