


水泵接合器处设置永久性标志铭牌：
工程名称：武装部办公楼
供水系统：喷淋系统
供水范围：一～八层
接合器额定压力：1.60MPa
系统设计流量：25L/S
系统工作压力：1.07MPa

自动喷水灭火系统原理图 1:100

日期 Date	版次 Rev.	版次说明 Description			
建设单位 Client		汾西县档案馆			
设计单位 Design Institute		<div><div>中国铁建</div></div>			
合作设计单位 Cooperated Design Institute		中铁十七局集团有限公司 CHINA RAILWAY 17 BUREAU GROUP CO., LTD.			
工程名称 Project		档案馆建设项目（专项整治）			
项目编号 Project No.		2025-FJ-11			
项目名称 Project Name		档案馆建设项目（专项整治）			
职 责 Responsibility	姓 名 Name	签 字 Signature	日 期 Date		
审 定 Approved by	闫富云	闫富云			
审 核 Reviewed by	梁麟	梁麟			
项目负责人 Principal in charge	刘婷婷	刘婷婷			
专业负责人 Discipline Responsible	刘秀峰	刘秀峰			
校 对 Checked by	杜晓宁	杜晓宁			
设 计 Designed by					
绘 图 Drawn by	刘秀峰	刘秀峰	2025.04		
图纸名称 Sheet Title					
自动喷水灭火系统原理图					
专 业 Discipline	给 排 水	阶 段 Stage	施 工 图		
图 号 Sheet No.	S-15	版 次 Rev.	A 版		
出图签章 Release Stamp					
执业签章 Registration Stamp					
本图须加盖出图签章,否则一律无效。 Invalid Unless Stamped					