

楼 层	区域	空调	设计单位	设计	内机型号	单机	数 量	总制	实际单位
		面积	制冷量	总制冷量		制冷量		冷量	制冷量
		m ²	KW/m ²	KW/m ²		KW		KW	KW/m ²
一 层	监控	9.79	0.25	2.4475	FGR3.5Pd/KaNr-N1	3.5	1	3.5	0.36
	样品间	19.66	0.25	4.915	FGR5Pd/KaNr-N1	5	1	5	0.26
	会议接待	25.34	0.25	6.335	FGR7.2Pd/KaNr-N1	7.2	1	7.2	0.28
	样品间	17.39	0.25	4.3475	FGR5Pd/KaNr-N1	5	1	5	0.29
	洗涤间	17.34	0.25	4.335	FGR5Pd/KaNr-N1	5	1	5	0.29
	前处理1	19.37	0.25	4.8425	FGR5Pd/KaNr-N1	5	1	5	0.26
	前处理2	19.47	0.25	4.8675	FGR5Pd/KaNr-N1	5	1	5	0.26
	前处理3	22.42	0.25	5.605	FGR7.2Pd/KaNr-N1	7.2	1	7.2	0.32
	色谱间	34.22	0.25	8.555	FGR8.5Pd/KaNr-N1	8.5	1	8.5	0.25
	重金属1	19.47	0.25	4.8675	FGR5Pd/KaNr-N1	5	1	5	0.26
	重金属2	19.37	0.25	4.8425	FGR5Pd/KaNr-N1	5	1	5	0.26
		合计					11	61.4	