

报价明细表

项目名称：北洋镇应急中心改造提升工程（暖通）

项目编号： 331003267110020000015-JC-GK2026-021 号

[单位：人民币/元]

序号	报价项目	品牌、产地	型号规格	数量	单价	小计	备注
一层							
1	暖通	奥克斯、宁波	R72GW/BpR3ZAQK (B1)	2	台	7000	14000
2	暖通	奥克斯、宁波	R35GW/BpR3ZAQK (B1)	6	台	4000	24000
二层							
1	直流变频外机	奥克斯、宁波	DLR-560W5/DCM-ARVX7 (II)	1	台	60000	60000



杨利峰

1. 名称：室外机
2. 主要设备性能参数：
 - 制冷量 \geq 56KW
 - 制热量 \geq 63KW
 - 制冷功率 \leq 15.67KW
 - 制热功率 \leq 15.39KW
 - APF \geq 4.9
 - 风量 \geq 17800m³/h
 - 噪音 \leq 62dB (A)
3. 制冷剂填充和追加：环保冷媒 R410A
4. 安装形式：落地安装
5. 隔振垫（器）：橡胶隔振垫（随设备配带）

				6. 7. 含配套电缆、铜管、静音棉、封堵、开孔等辅材				
2	暖通	奥克斯、宁波	DLR-36F/DCQHB	35 型风口	20	台	5000	100000
3	暖通网关	布衣图、宁波	Lo Code 智能边缘网关	<p>1. CPU: 不限, 满足平台采集控制需求;</p> <p>2. 内存: 不低于 1GB;</p> <p>3. 外部接口: 不少于 2 个 1000Mbps 实时工业以太网协议端口, 不少于 1 个 USB 端口, 不少于 4 个 485 接口;</p> <p>4. TF 卡: 支持 TF 卡扩展, 最大支持不低于 128GB;</p> <p>5. 安装方式: 导轨;</p> <p>6. 实时时钟: 内置实时时钟 (RTC), 电池供电;</p> <p>7. 内嵌看门狗, 设备运行自检技术, 设备运行故障自修复;</p> <p>8. 配置方式: 本地或远程 HTTP、Telnet、SSH 等方式;</p> <p>9. 升级方式: 本地或远程 WEB;</p> <p>10. 内部可扩展接口: CAN-Bus, ADC 12 位, SD 卡接口, I2C, PWM, SPI, GPIO;</p> <p>1. 具备能耗智慧管理接口配件及远程能耗管理功能;</p> <p>(1) 支持离线存储、断点续传, 保持数据完整性; (需提供软件功能截图)</p> <p>(2) 内置主流对接协议, 支持网页端协议配置; (需提供软件功能截图)</p> <p>(3) 支持非标准仪表协议的定制, 支持常规 DLT645-2007 电表, DLT645-1997 电表, MODBUS 多功能电表, CJ/T-188 水表, 支持 MODBUS 空气开关, MODBUS 照明控制模块, 485 照明控制面板等协议设备接入, 支持多种工业协议; (需提供软件功能截图)</p> <p>(4) 支持 MQTT 数据传输, 支持远程 OTA 固件更新, 具</p>	1	台	20000	20000



杨利峰



杨利峰

				<p>备远程编程、管理与数据存储功能：（需提供软件功能截图）</p> <p>（5）具备用于时间校准接口，接收平台统一下发的校时指令，实现自动校时；（需提供软件功能截图）</p> <p>（6）内置算法支持限额策略分析，能耗合理使用分析，能系统支持智能场景，智能联动控制，智能照明，逻辑控制模块等设备功能；（需提供软件功能截图）</p> <p>（7）支持按组织架构，建筑设备统计分项能耗，支持计量设备，控制设备，传感设备等接入，并通过设置联动，场景等功能进行管理；（需提供软件功能截图）</p> <p>（8）通过 GB/5169.11-2017、GB/5169.21-2017 电工电子产品着火危险试验 标准检测；（提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>（9）通过 GB4943.1-2022 信息技术和通信技术设备安全要求 标准检测；（提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>（10）通过 GB/T 17626.4-2018 电快速瞬变脉冲群抗扰度 标准检测（电快速瞬变脉冲群抗扰度 1.0kV 试验电压）；（提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件并加盖公章）</p> <p>（11）通过 GB/T 17626.5-2019 浪涌抗扰度 标准检测（浪涌抗扰度 1.0kV 试验电压）；（提供首页具有 CNAS 及 CMA 标识的第三方检测报告复印件并加盖公章）</p>					
三层									
1	直流变频外机	奥克斯、宁波	DLR-560W5/DCM-ARVX7 (II)	<p>1. 名称：室外机</p> <p>2. 主要设备性能参数： 制冷量≥56KW 制热量≥63KW</p>	1	台	60000	60000	

				制冷功率≤15.67KW 制热功率≤15.39KW APF≥4.9 风量≥17800m ³ /h 噪音≤62dB(A) 3. 制冷剂填充和追加：环保冷媒 R410A 4. 安装形式：落地安装 5. 隔振垫（器）：橡胶隔振垫（随设备配带）				
2	暖通	奥克斯、宁波	DLR-36F/DCQHB	35 型风口	8	台	5000	40000
3	暖通	奥克斯、宁波	DLR-50F/DCQHB	50 型风口	1	台	6000	6000
4	暖通	奥克斯、宁波	DLR-71F/DCQHB	天花嵌入式 72 型风口	1	台	6500	6500
5	暖通	奥克斯、宁波	DLR-71Q/DCQC	72 型风口	1	台	6300	6300
四层								
1	暖通	奥克斯、宁波	KFR-120LW/BpR3ZAPC3(B1)	120 型出风	4	台	10000	40000
2	暖通	奥克斯、宁波	R72GW/BpR3ZAQK(B1)	72 型壁出风	2	台	7000	14000
3	暖通	奥克斯、宁波	R35GW/BpR3ZAQK(B1)	35 型出风	1	台	4000	4000
合计人民币：大写 叁拾玖万肆仟捌佰元					小写 394800 元			



杨利峰

要求:

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。
2. “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。
3. 投标报价明细表所填内容按招标文件采购要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人名称（盖章）：浙江海视华跃数字科技有限公司

授权委托代理人签字或盖章：张馨予

日期：2026年5月6日



杨利峰