

无锡市建筑科研设计
有限公司

WUXI ARCHITECTURAL
RESEARCH&DESIGN COMPANY LIMITED
国家乙级工程设计证书编号:
A232020059

注册盖章

出图章(未盖出图章本图无效)

建设单位 苏木塔什乡人民政府

工程名称 阿合奇县苏木塔什乡奶牛养殖项目
— 牛舍

图纸内容


一层给水、消防平面图
屋顶层排水平面图
给排水系统图

各专业负责人会签栏			
工程负责	徐艳桦	徐艳桦	
建筑	徐艳桦	徐艳桦	
结构	王勇	王勇	
电气	张铁	张铁	
给排水	李智勇	李智勇	
暖通	刘庆海	刘庆海	

签字栏			
审定	王勇	王勇	
审核	徐艳桦	徐艳桦	
校对	马小强	马小强	
工程负责	徐艳桦	徐艳桦	
专业负责	李智勇	李智勇	
设计	郁天聪	郁天聪	

设计编号 202602
图别 给排水
图号 S-03
日期 2026.04

给水系统图



雨水系统图

说明:
(一)、排水部分
1.H指设屋面标高
2.卫生器具安装应按图中尺寸并符合实际情况在楼板上预留洞口。
污水盆预留洞 $\phi 150$ 。
3.设计卫生器具预留洞口定位如下,施工前按所造洁具复核:
污水盆管两端预埋距离150mm
4.各卫生器具安装按国标09S304,具体参见图如下:
污水盆--09S304-24
5.未注明底层排出管坡度2%,未注明排水支管坡度采用通用坡度
De75, i=0.025 De110, i=0.020 起端 H=-0.40
(二)、给水部分
1.各卫生器具给水网安装高度按国标09S304,具体参见图如下:
污水盆水龙头标高1.00m;

一层给水、消防平面图 1:100
建筑面积:1205.37m²

屋顶层排水平面图 1:100

